

Утверждаю:  
Управляющий ОПФР по  
Республике Коми  
О.М. Колесник  
«24» марта 2020 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по публичным слушаниям по вопросу разработки проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.

10 марта 2020 года

№ 4

1. Вопрос публичных слушаний - пожарная безопасность объекта, разработка проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36. Инициатор публичных слушаний — ОПФР по Республике Коми.

В настоящее время УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное) занимает помещения 1 и 2 этажа четырехэтажного отдельно стоящего здания, 1995 года постройки, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36, общей площадью 1637,9 кв.м.

Занимаемые Управлением помещения находятся в собственности Российской Федерации, закреплены на праве оперативного управления за ОПФР по Республике Коми, начиная с 2005 года переданы Управлению по договору безвозмездного пользования.

Штатная численность сотрудников Управления, размещаемых по указанному адресу, составляет 103 специалиста и 15,5 МОП. В Управлении имеются помещения, занимаемые архивами, общей площадью 118,4 кв.м., в которых отсутствует автоматическая система пожаротушения, в связи с чем, остро стоит необходимость решения данного вопроса.

Действующим пенсионным законодательством Российской Федерации Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы наделены полномочиями по обеспечению конституционного права на государственную пенсию, выполняют функции страховщика, осуществляющего управление средствами обязательного (государственного) пенсионного страхования, обеспечивают назначение и выплату государственных пенсий.

Управление обслуживает (ведет прием) таких категорий граждан, как пенсионеры, в т.ч. военнослужащие, получатели страховой пенсии по старости; получатели социальных выплат; застрахованные лица; получатели средств МСК; страхователи.

В течение ряда лет имеет место тенденция увеличения количества выполняемых ПФР государственных функций, направленных на реализацию социально значимых задач, и непосредственно связанных с увеличением приема и обслуживания различных слоев населения.

В настоящее время ПФР предоставляется 26 государственных услуг, в том числе для реализации таких функций как:

- осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан;
- дополнительное ежемесячное обеспечение отдельных категорий граждан;
- выплата федеральной социальной доплаты к пенсии;
- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;
- выплата средств пенсионных накоплений.

Органы ПФР, осуществляя деятельность, характеризующуюся задачами и функциями, закрепленными в законодательстве и направленными на реализацию социальных программ, нуждаются в обеспечении возможности реализации данных задач, в том числе путем обеспечения безопасности объектов, в которых предоставляются государственные услуги населению.

Следовательно, одной из основных задач в деятельности территориального органа ПФР является создание надлежащих условий приема граждан, которые напрямую зависят от помещений, в которых находится территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе обеспечение пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Свода правил "СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

На основании изложенного потребовалось техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36 (устройство АУПТ в помещениях архива).

Основные параметры защищаемых помещений:

пом. – 118,4 м<sup>2</sup>, объем – 371,8 м<sup>3</sup>

Всего: площадь – 118,4 м<sup>2</sup>, объем – 371,8 м<sup>3</sup>.

Проектная организация и Генеральная подрядная строительная организация будут определяться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок начала проектирования с даты заключения контракта, срок выполнения работ по 15 сентября 2020 года (включительно). Стоимость строительно-монтажных работ не более 3717,8 тыс. руб., в т.ч. стоимость ПИР, экспертизы проекта и проверки сметной стоимости.

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям:

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Федерального закона РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Свода правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и иных национальных стандартов и сводов правил, обязательных для применения и включенных в Перечень национальных

стандартов и сводов правил, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. N 1521, Перечень документов в области стандартизации, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019 г. N 831.

При проектировании АУПТ будет проведено обследование защищаемых помещений и разработаны требования по герметичности помещений и безопасному дымогазоудалению.

Проектная документация будет содержать программу и методику испытаний АУПТ при ее приемке в соответствии с ГОСТ Р 50969-96, а также разработана эксплуатационная документация.

Также, будет проведена экспертиза проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости в соответствии с требованиями нормативных актов.

Установлены требования и к сметной документации. При составлении сметной документации проектировщик обязан руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Требования к АУПТ, системам управления, сигнализации и оповещения:

Автоматические установки пожаротушения в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Приборы управления автоматической установкой пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения должны быть интегрированы в общую систему безопасности здания.

Тип оборудования и приборов АУПТ, приборов технических средств и установок, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

Решение о применении импортного оборудования, материалов с аналогичными или лучшими техническими или эксплуатационными характеристиками, стоимость которых превышает стоимость оборудования, материалов отечественного производства, должно быть обосновано расчетами экономической целесообразности и эффективности применения.

Проектные решения по размещению модулей, приборов технических средств и установок должны соответствовать требованиям "СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Электроснабжение системы противопожарной защиты будет запроектировано по 1 категории надежности. При отсутствии по местным условиям возможности обеспечения электроснабжения по 1 категории надежности – будет осуществлено в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

Технические характеристики и способ прокладки кабельной сети систем будет принято в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Защитное заземление и зануление - в соответствии с требованиями ПУЭ, МПБЭЭ, "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175), "ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) и технической документацией завода-изготовителя.

2. В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.11.2014 № 501ра публичные слушания проведены 10.03.2020 с использованием средств связи видеоконференции в административном здании ОПФР по Республике Коми (актовый зал), расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36. Время проведения - с 18 часов 00 минут до 18 часов 20 минут. Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, по результатам регистрации участников публичных слушаний прилагается, а также отражен в протоколе проведения публичных слушаний.

3. Протокол публичных слушаний по вопросу: разработка проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36, подготовлен 10.03.2020 и утвержден заместителем управляющего ОПФР по Республике Коми.

4. В ходе публичных слушаний, а также в установленные сроки замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу от участников не поступило. На вопросы, озвученные участниками публичных слушаний и отраженные в протоколе проведения публичных слушаний, представителем ОПФР по Республике Коми даны исчерпывающие ответы.

5. Вывод по результатам публичных слушаний: заслушав информацию заместителя управляющего ОПФР по Республике Коми, доклад руководителя группы капитального строительства и ремонта, мнения участников публичных слушаний, а также с учетом отсутствия замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу принято решение о разработке проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.

Заместитель управляющего ОПФР по Республике Коми



Л.Д. Опетерно

**Протокол проведения общественных (публичных) слушаний по теме:  
разработка проектной документации на техническое перевооружении помещений  
УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство  
автоматической установки пожаротушения, расположенного по адресу: г.  
Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.**

**Дата проведения:** 10.03.2020.

**Место проведения:** Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36 (актовый зал).

**Объект общественных (публичных) слушаний:** техническое задание на разработку проектной документации на техническое перевооружении помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.

**Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний:** Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.

**Информирование и участие населения и общественности:**

ОПФР по Республике Коми были направлены приглашения в государственные и муниципальные организации, общественные организации и объединения, в органы исполнительной власти и другие организации, имеющие отношение к тем категориям населения, которые обслуживаются УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонным). Информация о проведении общественных (публичных) слушаний размещена на официальном сайте ОПФР по Республике Коми, а также на информационных стендах УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного).

**Организационный комитет:** ОПФР по Республике Коми

**Председатель организационного комитета:**

Опетерно Людмила Дмитриевна – заместитель управляющего Отделением.

**Члены организационного комитета:**

Бандурович Светлана Валерьевна – руководитель группы капитального строительства и ремонта ОПФР по Республике Коми;

Ухова Юлия Васильевна – ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации ОПФР по Республике Коми.

**Секретарь организационного комитета:**

Лукашева Анна Сергеевна – главный специалист-эксперт группы капитального строительства и ремонта ОПФР по Республике Коми.

**Участники общественных (публичных) слушаний:** согласно реестрам № 1,2 регистрации участников от 10.03.2020 (прилагаются).

## Проведение общественных слушаний:

Опетерно Л.Д. – открыла слушания.

**Бандурович С.В.** – выступила с докладом на тему: техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения.

До момента проведения общественных (публичных) слушаний вопросы от участников слушаний в письменной форме не поступали.

Опетерно Л.Д. на общественное обсуждение вынесены следующие вопросы.


№ п/п	Вопрос общественного обсуждения	Вывод	Голосование		
			За	Против	Воздержались
1	Пожарная безопасность объекта. Техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения.	Провести техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.	единогласно	0	0

По результатам общественных (публичных) слушаний решили:

- считать общественные слушания состоявшимися;
- протокол общественных слушаний разместить на сайте ОПФР по Республике Коми.

Опетерно Л.Д. поблагодарила присутствующих за участие в общественных слушаниях.

**Председатель  
организационного комитета**

 /Опетерно Л.Д./





**Секретарь  
организационного комитета**

 /Лукашева А.С./


**РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**  
 по вопросу: разработка проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре  
 Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу:  
 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36.

№ 1

10.03.2020

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний	Наименование организации	На основании какого документа присутствуют	Подпись
1	Белых Светлана Рудольфовна	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)	Служебное удостоверение от 06.02.2018 №446	
2	Микушев Михаил Сергеевич	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)	Паспорт 8718 №830487 выдан МВД по Республике Коми 02.04.2019	
3	Сокерин Дмитрий Васильевич	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)	Служебное удостоверение от 28.05.1998 №20	
4	Смирнов Александр Николаевич	УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)	Служебное удостоверение от 26.01.2011 №4329	

Заместитель начальника УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного)






 / С.О. Белых /  
 (подпись)

## РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


по вопросу: разработка проектной документации на техническое перевооружение помещений УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного) – устройство автоматической установки пожаротушения, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Кирова, д.36.

10.03.2020

№ 2

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний	Наименование организации	На основании какого документа присутствуют	Подпись
1	Оштрап Марина Дмитриевна	ОТФР по Республике Коми	уведомление № 1278	
2	Бандурович Светлана Валерьевна	ОТФР по Республике Коми	уведомление № 52	
3	Лукашева Анна Сергеевна	ОТФР по Республике Коми	уведомление № 34	
4	Жаирова Анна Эдуардовна	ОТФР по Республике Коми	уведомление № 11	
5	Унова Юлия Васильевна	ОТФР по Республике Коми	уведомление № 14	
6				

Главный специалист-эксперт группы капитального строительства и ремонта

  
(подпись)

/Лукашева А.С./